

Certificat



N° 11.13.T1

Certification d'Armoires Sprinkleurs

Délivré pour la famille d'armoires de commande et de contrôle des groupes de pompage à moteurs électriques

Marque commerciale : TORNATECH

Référence : AX+JP-A/B+C/3/50

Fonction : Source A

Commercialisée par la société : ***TORNATECH EUROPE SA***

Rue des Sablières numéro 45, Unité 68 – 1435 – MONT SAINT GUIBERT (Belgique) – Tél. : +32 (0)10 84 40 01

Liste des caractéristiques essentielles couvertes par la certification (référentiel H1 : janvier 2009)

- Spécifications techniques (règles techniques T1-2 : septembre 2008)
- Fabrication dont la qualité est maîtrisée

Ce certificat est complété par une annexe composée d'1 page

Date de prise d'effet, le 01/02/2023


Christophe BODIN
Directeur CNPP Cert.

Ce certificat est valable jusqu'au **31/01/2024**

Il annule et remplace tout certificat antérieur. Sa validité peut être vérifiée sur www.cnpp.com



CNPP Cert. organisme certificateur

reconnu par les professionnels de la sécurité et de l'assurance

Route de la Chapelle Réanville - CD 64 - CS 22265 - F 27950 LA CHAPELLE-LONGUEVILLE

Tél. : +33 (0)2 32 53 63 63 - Fax : +33 (0)2 32 53 64 46 - E.mail : certification@cnpp.com

www.cnpp.com

Armoires de commande et de contrôle des groupes de pompage à moteurs électriques

Annexe au certificat n°11.13.T1 délivré pour la famille d'armoires de commande et de contrôle des groupes de pompage à moteurs électriques de marque **TORNATECH** commercialisée sous la référence **AX+JP-A/B+C/3/50** – fonction : **Source A**

Liste des modèles couverts :

Caractéristiques techniques	
Source principale (secteur) : <i>Repère A</i>	230 Vac / 400 Vac / 690 Vac
Démarrage : <i>Repère AX</i>	AA : démarrage direct AY : démarrage étoile triangle
Puissance moteur (source A) : <i>Repère B</i>	3 / 4 / 5,5 / 7,5 / 11 / 15 / 18,5 / 22 / 30 / 37 / 45 / 55 / 75 / 90 / 110 KW
Puissance moteur (pompe jockey) : <i>Repère C</i>	1,5 / 2,2 / 3 / 4 / 5,5 / 7,5 KW
Fonctions optionnelles avec exigences	
<ul style="list-style-type: none">- bac d'amorçage- niveau bas de la réserve Source A- pompe(s) jockey (glycolée ou non)- niveau bas antigel- niveau minimum de la réserve glycolée	
Fonctions supplémentaires ne perturbant pas le fonctionnement du matériel	
<ul style="list-style-type: none">- tropicalisation	

Annexe 1/1 au certificat A2P n°11.13.T1 du 01/02/2023



CNPP Cert. organisme certificateur

reconnu par les professionnels de la sécurité et de l'assurance

Route de la Chapelle Réanville - CD 64 - CS 22265 - F 27950 LA CHAPELLE-LONGUEVILLE

Tél. : +33 (0)2 32 53 63 63 - Fax : +33 (0)2 32 53 64 46 - E.mail : certification@cnpp.com

www.cnpp.com